

# 灯油などの漏えいには注意！

**火災**の引き金になるかも…

次のことに注意しましょう！



## 灯油漏えい事故を防ぐための3つのポイント

- 定期的な点検を怠らない！
- 給油時にその場を離れない！
- 落雪による破損に注意！

# ホームタンクチェック表

項目	点検内容	有	無
タンク本体	タンク外面に錆がないか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	タンクに小さな穴がないか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	脚部に錆がないか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ストレーナー（ろ過装置）にひび割れがないか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	燃料ゲージは正常に作動しているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	脚部は基礎などに固定され緩みがないか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
配管 接続部	配管やゴムホースに錆や亀裂はないか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	配管とタンクとの接続部分に緩みや油のにじみはないか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
その他	灯油の減りがいつもより早くないか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	家の回りで灯油の臭いがしないか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

この内容に関するご相談は最寄りの消防署所へ

## 盛岡地区広域消防組合消防本部

盛岡中央消防署	019(626)7303	葛巻分署	0195(66)2709
岩手分署	0195(62)6119	玉山出張所	019(683)2050
上田出張所	019(626)0119	松園出張所	019(664)0119
中野出張所	019(654)0119	山岸出張所	019(601)8119
盛岡西消防署	019(647)0119	雫石分署	019(692)6119
繫出張所	019(689)3119	城西出張所	019(643)0119
厨川出張所	019(641)0119	盛岡南消防署	019(637)0119
矢巾分署	019(697)0119	仙北出張所	019(634)0119
八幡平消防署	0195(76)2119	松尾出張所	0195(74)2119
安代出張所	0195(72)2119	滝沢消防署	019(687)5119
滝沢北出張所	019(688)0119	紫波消防署	019(676)7119